

耐震診断結果一覧表

(小中学校・幼稚園)

平成 2 3 年 4 月
野田市教育委員会

<対象範囲>

1 非木造で2階建て以上、または非木造で200m²以上の建物です。

<用語の解説>

1 「構造」・・・「R」 鉄筋コンクリート造
「S」 鉄骨造

2 「耐震基準」・・・「新」 昭和56年6月に改正された、建築基準法における構造関係規定に定められている建築構造の技術的基準によって建築されたものであり、耐震化されている建物です。
「旧」 上記改正前の建築基準法に基づいて建築された建物であり、現行基準に適していないため、定められた方法によって耐震性の有無を確認する必要があります。

3 I s 値・・・耐震二次診断調査によって得られる数値で、建築物の耐震性能（地震に対する安全性）を数値化したもので、値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。
国土交通省によると、地震の振動及び衝撃に対し、次のように評価されます。
0.3未満のとき、 倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
0.3以上0.6未満のとき、倒壊し、または崩壊する危険性がある。
0.6以上のとき、 倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
文部科学省では、さらに安全性を高めるべく、学校施設においてI s 値0.7以上の耐震性能を確保することと定められています。

4 優先度・・・耐震診断の実施方法の一つであり、耐震診断を実施しなければならない学校施設が多数ある場合に、どの学校施設から耐震診断を実施すべきか、その優先度を検討するために実施した調査結果です。
優先度は、 から までのランク付けにより示され、耐震診断の優先度の順序を表しています。
二次診断を実施することにより、I s 値が明らかになり、耐震工事が必要か不要か判明します。

備考欄については、8月1日現在の状況です。

耐震診断結果一覧表（小学校）

野田市教育委員会

番号	学校名	棟名	建築年月	構造	延床面積（㎡）	階数	耐震基準	最小のIs値	優先度	耐震工事状況	備考
1	中央小学校	新館	昭和39年9月	R	1,952	3	旧	0.45		必要	
2		管理棟	昭和40年3月	R	1,422	2	旧	0.56		必要	
3		3・7年館	昭和3年3月 昭和7年3月	R	5,154	3	旧	0.74		不要	
4		記念館	昭和48年5月	S	489	3	旧			二次診断必要	
5		体育館	昭和41年3月	S	1,516	2	旧	0.55		必要	18年度二次診断実施 23年実施設計中
6	宮崎小学校	管理・特別教室棟	昭和43年3月	R	1,308	2	旧	0.77		不要	
7		教室棟	昭和31年10月	R	1,994	2	旧	0.36		必要	
8		体育館	昭和40年3月	S	796	2	旧			二次診断必要	23年度二次診断実施予定
9	東部小学校	管理・特別教室棟	昭和44年3月	R	1,265	2	旧	0.73		不要	
10		普通・特別教室棟	昭和56年3月	R	3,127	3	旧	0.37		必要	
11		体育館	昭和43年3月	S	608	2	旧	0.84		不要	20年度改修済
12	南部小学校	管理・特別教室棟	昭和46年3月	R	2,588	3	旧	0.71		不要	19年度改修済
13		管理・普通教室棟	昭和53年3月	R	2,713	3	旧	0.76		不要	
14		体育館	昭和42年3月	S	765	2	旧	0.15		必要	22年度二次診断実施 23年度実施設計中
15	北部小学校	管理・教室棟	昭和49年3月	R	2,407	3	旧	0.39		必要	
16		体育館	昭和50年1月	S	751	2	旧			二次診断必要	23年度二次診断実施予定
17	川間小学校	普通・特別教室棟	昭和41年3月	R	2,730	2	旧	0.45		必要	
18		管理・教室棟	昭和42年3月	R	1,067	1	旧	0.62		必要	
19		体育館	昭和43年3月	S	750	2	旧			二次診断必要	
20	福田第一小学校	管理・教室棟	昭和51年3月	R	3,692	3	旧	0.99		不要	16年度改修済
21		体育館	昭和62年3月	S	1,111	2	新			不要	
22	福田第二小学校	管理・特別教室棟	昭和45年3月	R	769	2	旧	0.77		不要	
23		普通・特別教室棟	平成10年9月	R	1,737	3	新			不要	
24		体育館	昭和44年3月	S	493	2	旧	0.33		必要	21年度二次診断実施

耐震診断結果一覧表（小学校）

野田市教育委員会

番号	学 校 名	棟 名	建築年月	構造	延床面積 (m ²)	階数	耐震基準	最小のIs値	優先度	耐震工事状況	備 考
25	清水台小学校	管理・教室棟	昭和50年3月	R	3,774	3	旧	0.65		必要	
26		特別教室棟	昭和50年3月	R	1,702	3	旧	0.53		必要	
27		体育館	昭和51年2月	S	946	2	旧	0.49		必要	21年度二次診断実施
28	柳沢小学校	管理・教室棟	昭和52年4月	R	3,673	3	旧	0.81		不要	18年度改修済
29		体育館	昭和53年2月	S	948	2	旧			二次診断必要	
30	山崎小学校	普通教室棟	昭和55年4月	R	2,406	3	旧	0.45		必要	
31		管理・特別教室棟	昭和55年4月	R	2,372	3	旧	0.54		必要	
32		体育館	昭和55年4月	S	1,006	2	旧	0.73		不要	21年度二次診断実施
33	岩木小学校	普通教室棟	昭和55年4月	R	3,850	4	旧	0.35		必要	23年度実施設計予定
34		管理・特別教室棟	昭和55年4月	R	2,052	3	旧	0.51		必要	
35		特別教室棟	昭和57年9月	R	746	3	新			不要	
36		体育館	昭和55年5月	S	1,006	2	旧			二次診断必要	
37	尾崎小学校	管理・特別教室棟	昭和59年3月	R	1,804	3	新			不要	
38		普通教室棟	昭和59年3月	R	2,639	3	新			不要	
39		体育館	昭和59年3月	S	1,065	2	新			不要	
40	七光台小学校	管理・普通教室棟	昭和59年12月	R	3,443	3	新			不要	
41		特別教室棟	昭和59年12月	R	1,357	3	新			不要	
42		体育館	昭和60年2月	S	1,101	2	新			不要	
43	二ツ塚小学校	管理・普通教室棟	昭和61年2月	R	2,244	3	新			不要	
44		特別教室棟	昭和61年2月	R	1,385	3	新			不要	
45		特別教室棟	昭和61年2月	R	1,338	3	新			不要	
46		体育館	昭和61年2月	S	1,097	2	新			不要	
47	みずき小学校	管理・普通・特別教室棟	平成15年3月	R	5,047	2	新			不要	
48		体育館	平成15年3月	S	1,458	2	新			不要	

耐震診断結果一覧表（小学校）

野田市教育委員会

番号	学校名	棟名	建築年月	構造	延床面積（㎡）	階数	耐震基準	最小のIs値	優先度	耐震工事状況	備考
49	木間ヶ瀬小学校	普通教室棟	昭和53年2月	R	2,299	3	旧	0.65		必要	
50		管理・特別教室棟	昭和56年2月	R	1,708	4	旧	0.49		必要	
51		体育館	平成5年3月	S	1,198	2	新			不要	
52	二川小学校	管理・特別・普通教室棟	昭和52年2月	R	2,470	3	旧	0.93		不要	
53		普通教室棟	昭和56年2月	R	1,282	3	旧	0.68		必要	
54		体育館	昭和62年2月	S	1,184	2	新			不要	
55	関宿小学校	管理・特別・普通教室棟	平成11年7月	R	3,462	3	新			不要	
56		体育館	平成13年3月	S	1,060	2	新			不要	
57	関宿中央小学校	管理・特別・普通教室棟	昭和59年3月	R	3,699	3	新			不要	
58		特別教室棟	平成4年3月	R	252	1	新			不要	
59		体育館	昭和59年3月	S	795	1	新			不要	

耐震診断結果一覧表（中学校）

野田市教育委員会

番号	学 校 名	棟 名	建築年月	構造	延床面積（㎡）	階数	耐震基準	最小のIs値	優先度	耐震工事状況	備 考
1	第一中学校	管理・特別教室棟	昭和38年1月	R	1,309	2	旧	0.82		必要	22年度改修済
2		教室棟	昭和37年4月	R	2,507	3	旧	0.83		不要	21年度改修済
3		普通・特別教室棟	昭和47年7月	R	1,344	3	旧	0.52		必要	23年度改修中
4		体育館	昭和55年1月	S	1,557	2	旧			二次診断必要	23年度二次診断実施予定
5		武道場	平成9年2月	S	508	1	新			不要	
6	第二中学校	管理・普通教室棟	昭和55年3月	R	3,452	3	旧	0.44		必要	
7		特別教室棟	昭和55年3月	R	1,803	3	旧	0.74		不要	
8		体育館	昭和63年3月	S	1,426	2	新			不要	
9	東部中学校	管理・普通教室棟	昭和57年6月	R	4,279	4	新			不要	
10		体育館	昭和46年3月	S	751	2	旧			二次診断必要	23年度二次診断実施予定
11	南部中学校	普通教室棟	昭和53年3月	R	2,293	3	旧	0.35		必要	
12		管理・教室棟（西）	昭和59年3月	R	2,605	3	新			不要	
13		管理・教室棟（東）	昭和59年3月	R	2,162	3	新			不要	
14		体育館	平成7年2月	S	1,599	2	新			不要	
15	北部中学校	管理・普通教室棟	昭和57年3月	R	3,866	3	新			不要	
16		特別教室棟	昭和57年3月	R	2,199	4	新			不要	
17		体育館	平成14年3月	S	1,604	2	新			不要	
18	川間中学校	管理・普通教室棟	昭和57年3月	R	3,527	3	新			不要	
19		特別教室棟	昭和57年3月	R	2,084	3	新			不要	
20		体育館	昭和60年2月	S	1,282	2	新			不要	
21	福田中学校	特別・普通教室棟	昭和54年3月	R	1,990	3	旧	0.55		必要	
22		管理・普通・特別教室棟	昭和59年3月	R	3,273	3	新			不要	
23		特別教室棟	昭和59年3月	R	729	3	新			不要	
24		体育館	昭和63年3月	S	1,447	2	新			不要	
25	岩名中学校	管理・普通教室棟（東棟）	昭和62年2月	R	2,384	3	新			不要	
26		特別教室棟（西棟）	昭和62年2月	R	2,942	4	新			不要	

耐震診断結果一覧表（中学校）

野田市教育委員会

番号	学校名	棟名	建築年月	構造	延床面積（㎡）	階数	耐震基準	最小のIs値	優先度	耐震工事状況	備考
27		体育館	昭和62年2月	S	1,232	2	新			不要	
28	木間ヶ瀬中学校	管理・普通・特別教室棟	昭和58年3月	R	3,896	3	新			不要	
29		特別教室棟	昭和58年3月	R	471	1	新			不要	
30		特別・普通教室棟	平成元年3月	R	1,112	3	新			不要	
31		体育館	昭和47年3月	S	748	2	旧	0.93		不要	
32	二川中学校	管理・特別・普通教室棟	昭和57年3月	R	4,001	3	新	0.67		必要	
33		体育館	昭和46年3月	S	750	2	旧	0.93		不要	
34	関宿中学校	管理・特別・普通教室棟	昭和59年2月	R	2,204	3	新			不要	
35		体育館	昭和61年3月	S	798	2	新			不要	
36		格技場	昭和45年3月	S	291	1	旧			二次診断必要	

耐震診断結果一覧表（幼稚園）

野田市教育委員会

番号	幼稚園名	棟名	建築年月	構造	延床面積（㎡）	階数	耐震基準	最小のIs値	優先度	耐震工事状況	備考
1	野田幼稚園	管理・教室棟	昭和48年3月	R	926	2	旧	1.02		不要	
2		遊戯室	昭和48年3月	R	202	2	旧	1.02		不要	
3		教室棟	平成2年3月	R	231	2	新			不要	
4	関宿中部幼稚園	園舎1	昭和57年5月	R	728	2	新			不要	

関宿南部幼稚園は、建物がすべて木造のため対象外となります。