

## 催し開催時のチェック表

年      月      日

実施者 \_\_\_\_\_

点 検 内 容	チェック欄
設営場所	防火対象物等からの避難通路や防火水槽・消火栓等消防水利の妨げのない場所に露店等を設営している。
	客席の配置のほか、火気器具等や危険物を近接させないなどの火災予防上安全に配慮した配置である。
消火器	不備欠陥のない消火器を準備している。
	消火器の使用方法を知っている。
	適正な位置に配置している。
火気器具全般	安定した状態で使用している。
	近くに可燃物がない。
	火災予防上安全な距離をとっている。
液体燃料を使用する器具	携行缶は、消防法令に適合した容器である。
	火気や高温部から離れた、直射日光が当たらない通気性のよい床面で保管している。
	容器から蒸気が流出しないよう確実に栓をしている。
	貯蔵又は取り扱う場所において、みだりに火気を使用していない。
	発電機に途中でガソリン等を補給しなくてもいいようにしている。
	発電機にやむを得ずガソリン等を補給するときは、必ずエンジンを停止し、近くに人や火の気のない場所で、開口前の事前のエア抜きをする。
気体燃料を使用する器具	LPガスボンベは転倒しないように固定している。
	LPガス用ゴムホースは、ひび割れしているものを使用しない。
	ゴムホースの接続部には、抜け防止用にホースバンド等を使用している。
	カセットコンロを正しく使用している。
固体燃料を使用する器具	まき、炭等を使用する場合は、みだりにその場を離れず、残り火の整理を確実にする。
電気を熱源とする器具	器具を正しく使用している。
	タコ足配線にしていない。
放火防止対策	LPガスボンベ等の危険物は、露店終了後には持ち帰り、放置しない。
	放火されないために、整理整頓を確実にを行う。

- ・点検内容が該当する場合は、必ずチェックしてください。
- ・該当しない項目は、空欄で結構です。