

ブロック塀是正工事箇所一覧

令和2年2月27日現在

No.	施設名	種別	設置場所	高さ(m)	法合否	是正理由	備考	現在の対策状況	所管課
1	中央小学校	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.4	不適	控壁がない		撤去完了確認 (市所有外)	教育総務課
2	中央小学校	コンクリートブロック塀	道路境界 東側境界	1.1	適合	一部コンクリートブロックのひび割れ 傾斜有り		改修工事完了	教育総務課
3	中央小学校	コンクリートブロック塀	投てき板	1.65	適合	コンクリートブロックのひび割れ		撤去完了	教育総務課
4	宮崎小学校	コンクリートブロック塀	投てき板	3.0	不適	高さが2.2mを超える 控壁の間隔が広い		撤去完了	教育総務課
5	北部小学校	コンクリートブロック塀	ブルー目隠し壁	1.5	不適	控壁がない		改修工事完了	教育総務課
6	福田第一小学校	コンクリートブロック塀	ブルー目隠し壁	1.7	不適	控壁がない		改修工事完了	教育総務課
7	福田第二小学校	コンクリートブロック塀	ブルー目隠し壁	2.0	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	教育総務課
8	柳沢小学校	コンクリートブロック塀	ブルー目隠し壁	2.85	不適	高さが2.2mを超える 控壁の間隔が広い		改修工事完了	教育総務課
9	山崎小学校	コンクリートブロック塀	ブルー目隠し壁	2.5	不適	高さが2.2mを超える 控壁がない		改修工事完了	教育総務課
10	岩木小学校	コンクリートブロック塀	ブルー目隠し壁	1.8	不適	控壁がない		改修工事完了	教育総務課
11	尾崎小学校	コンクリートブロック塀	投てき板	2.25	不適	高さが2.2mを超える 控壁の間隔が広い		撤去完了	教育総務課
12	七光台小学校	コンクリートブロック塀	投てき板	2.3	不適	高さが2.2mを超える 控壁の間隔が広い		撤去完了	教育総務課
13	木間ヶ瀬小学校	コンクリートブロック塀	東側隣地境界	1.0~1.4	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	教育総務課
14	第一中学校	コンクリートブロック塀	道路沿い	2.3	不適	高さが2.2mを超える 控壁の間隔が広い		改修工事完了	教育総務課
15	南部中学校	コンクリートブロック塀	正門袖壁	1.45	不適	控壁がない		改善の必要なし	教育総務課
16	北部中学校	コンクリートブロック塀	道路境界 (北・東側市道)	1.1~1.5	不適	控壁がない		改修工事完了	教育総務課
17	川間中学校	コンクリートブロック塀	ブルー目隠し壁	2.1	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	教育総務課
18	福田中学校	コンクリートブロック塀	道路境界 (北側市道)	0.9~1.3	不適	控壁がない		改善の必要なし	教育総務課
19	木間ヶ瀬中学校	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.1	適合	老朽化		改修工事完了	教育総務課
20	二川中学校	コンクリートブロック塀	道路境界 隣地境界	1.7	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	教育総務課
21	中根保育所	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.25	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	保育課
22	清水保育所	コンクリートブロック塀	隣地境界	2.0	不適	控壁の間隔が広い	一部コンクリートブロック のひび割れ	改修工事完了	保育課
23	二ツ塚学童保育所	コンクリートブロック塀	敷地内	1.54	不適	控壁がない		改善の必要なし	児童家庭課
24	二ツ塚学童保育所	コンクリートブロック塀	敷地内	1.7	不適	控壁がない		撤去完了	児童家庭課
25	中根地域福祉センター	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.25	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	高齢者支援課
26	旧あさひセンター (あさひ、こだま、あすなろ)	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.4	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	障がい者支援課
27	旧あさひセンター (あさひ、こだま、あすなろ)	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.62	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	障がい者支援課
28	旧あさひセンター (あさひ、こだま、あすなろ)	コンクリートブロック塀	道路境界	1.75	不適	控壁がない	一部基礎のひび割れ	市所有外	障がい者支援課
29	勤労青少年ホーム	コンクリートブロック塀	敷地内 (駐輪場背面)	1.82	不適	端部の控壁がない		撤去完了	生涯学習課
30	西大和田第1団地	コンクリートブロック塀	南側隣地境界	1.8~0.9	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	営繕課
31	消防署	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.5	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	消防総務課
32	消防署	コンクリートブロック塀	隣地境界	2.35	不適	高さが2.2mを超える 控壁の間隔が広い		改修工事完了	消防総務課
33	消防署	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.75	不適	控壁の間隔が広い	傾斜有り	改修工事完了	消防総務課
34	消防北分署	コンクリートブロック塀	西側隣地境界	1.5	不適	端部の控壁がない		改修工事完了	消防総務課
35	消防関宿分署	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.6	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	消防総務課
36	消防団第2分団	コンクリートブロック塀	敷地内	1.93	適合	一部破損のため		注意喚起の張り紙掲示 (自治会所有)	警防課
37	消防団第15分団	コンクリートブロック塀	県道境界 (歩道)	1.5	不適	端部の控壁がない		撤去完了	警防課
38	消防団第15分団	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.48	不適	端部の控壁がない		撤去完了	警防課
39	朝日ヶ丘公園	コンクリートブロック塀	隣地境界 (道路沿い)	3.3	不適	高さが2.2mを超える 控壁がない		改修工事完了	みどり水のまちづくり課
40	東金野井第二公園	コンクリートブロック塀	間知ブロック上 道路境界	2.9	不適	高さが2.2mを超える 控壁の間隔が広い		改修工事完了	みどり水のまちづくり課
41-1	東金野井第二公園	コンクリートブロック塀	現場打ち擁壁の上 道路境界	2.9	不適	高さが2.2mを超える 控壁がない		改修工事完了	みどり水のまちづくり課
41-2	東金野井第二公園	コンクリートブロック塀	擁壁上部 道路境界	1.85 (1.2)	適合	現場打ち擁壁(H=1.65m)の上部に控えが無い ブロック積み(H=1.2m)が積まれている		改修工事完了	みどり水のまちづくり課
42	野田市関宿畜場	コンクリートブロック塀	北側隣地境界	1.4	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	市民課

No.	施設名	種別	設置場所	高さ(m)	法合否	是正理由	備考	現在の対策状況	所管課
43	旧専売公社跡地	コンクリートブロック塀	自転車保管所内 駐輪場内	1.8	不適	端部の控壁がない	傾斜有り	撤去完了	市民生活課
44	野田市野田1225-53	コンクリートブロック塀	隣地境界 (墓地との境界)	1.6	不適	端部の控壁がない		改修工事完了	管財課
45	野田市野田1225-53	コンクリートブロック塀	道路境界	1.74	不適	端部の控壁がない		改修工事完了	管財課
46	野田市関宿町1332	コンクリートブロック塀	道路境界	1.4	不適	端部の控壁がない		撤去完了	管財課
47	野田市桐ヶ作462-11他	コンクリートブロック塀	道路境界 (私道)	1.2	適合	一部コンクリートブロックのひび割れ		改修工事完了	管財課
48	野田市桐ヶ作462-11他	コンクリートブロック塀	道路境界 (私道)	1.8	不適	控壁の間隔が広い		撤去完了確認 (市所有外)	管財課
49	野田市桐ヶ作462-11他	コンクリートブロック塀	隣地境界 (学校側)	1.6	不適	控壁の間隔が広い	一部コンクリートブロック のひび割れ	改修工事完了	管財課
50	野田市桐ヶ作462-11他	コンクリートブロック塀	隣地境界 (学校側)	1.2	適合	一部コンクリートブロックのひび割れ		改修工事完了	管財課
51	野田市水道部お客様センター	コンクリートブロック塀	敷地内	1.55	適合	鉄筋コンクリート造の控壁が傾斜し、塀と離脱している		撤去完了	水道業務課 (都市整備課)
52	関宿中央公民館	コンクリートブロック塀	道路境界 (私道)	1.0	適合	一部コンクリートブロックのひび割れ		改修工事完了	生涯学習課
53	関宿中央公民館	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.0	適合	一部コンクリートブロックのひび割れ		改修工事完了	生涯学習課
54	関宿あおぞら広場 多目的広場	コンクリートブロック塀	道路境界 (県道)	1.7	不適	控壁の間隔が広い	傾斜有り	改修工事完了	青少年課
55	関宿あおぞら広場 多目的広場	コンクリートブロック塀	道路境界 (市道)	2.2	不適	控壁の間隔が広い		改修工事完了	青少年課
56	清水中央青年館	コンクリートブロック塀	隣地境界	1.55	不適	控壁がない		改修工事完了	青少年課