随意契約について

公妻	を年月	月日	令和7年8月2日
所	属	名	生涯学習部生涯学習課福田公民館

契	約業	者名	各•	住原	折	野田市横内 4 2-1 1 浅野さく泉管工 株式会社	
工	事	\mathcal{O}	名	i f	弥	福田公民館ロビー空調設備更新工事	
工	事		場	戸	沂	野田市福田公民館(野田市瀬戸 970-1)	
種				月	引	管工事	
工	事		期	眉	引	令和7年8月2日 から令和7年8月31日	
契	約		金	客	頁	落札額(税込) 2,882,000 円	
エ	事	Ø	椤	死 星	要	福田公民館ロビーの空調設備が故障したため、新しい空調設備に更新するもの。	
随	意 契	約	の B	理由	Ī	猛暑が予想されている本年の夏季期間において、利用者の生命や健康を守る熱中症対策のため、可能な限り速やかに空調設備の改修を行う必要があったため。また、当公民館は避難所指定されていることからも、早急な改修が必要であったため。	

随意契約について

公表年月	日	令和7年8月7日
所 属 🤄	名	土木部 下水道課

契	約業	者 名	· 住	所	東芝インフラテクノサービス株式会社 東関東支店 支店長 髙橋 義人 千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 (WBG マリブイースト 24 階)	
工	事	0)	名	称	浅間下排水ポンプ場水位選択変換器修繕工事	
工	事		場	所	野田市中野台587番地の1	
種				別	電気工事	
工	事		期	間	令和7年8月7日 から 令和7年11月30日	
契	約		金	額	金額 4, 180, 000 円	
I	事	Ø	概	要	浅間下排水ポンプ場のポンプ井に設置してある2台の水位計からの信号を自動切替し、水位 表示や故障等の情報を表示出力する水位選択変換器の交換修繕を行うもの。	
随	意 契	約	の理	由	本業務は、電気設備システム全体の特別な知識と経験が必要となる工事であり、浅間下排水ポンプ場の電気設備工事の施工業者である内申業者以外の者が実施した場合は、既設の設備の把握に時間がかかり、修繕に著しい支障が生ずる恐れがあるため。	